

Утверждаю
заместитель директора ТОО «MBA Service KZ»
Касмуханов М.М. _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 11-ПОЖ от " 31 " марта 2023 г.

ТОО «Детский сад Венера», детсад Венера

наименование объекта оценки, адрес

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в Департамент по чрезвычайным ситуациям по ЗКО
территориальное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Входящий № _____ дата 03. 2023 год _____

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1 Сведения о заказчике

Полное и сокращенное наименование заказчика ТОО «Детский сад Венера» детсад Венера

наименование организации заказчика

Местонахождение: РК, ЗКО город Уральск улица Жунисова 11 _____

Руководитель организации Джуламанова В.Б.

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации

ТОО «MBA Service KZ», Аттестат № KZ67VVB00000392 от 17.09.2019 года

наименование организации исполнителя

Местонахождение: РК, ЗКО город Уральск Промышленная зона Желаетово 35А

Руководитель организации Заместитель директора Касмуханов М.М.

Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности.

Аттестат аккредитации № KZ67VVB00000392 от 17.09.2019 года, действительно до ____ - ____ года.

2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности.

Основанием для проведения аудита в области пожарной безопасности является договор (копия прилагается).

3. Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

4.1. Фамилии, имена и отчества (при наличии) должностных лиц представителей заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии которых проводилось обследование

Директор детсада Венера Джуламанова В.Б., Эксперт ТОО «MBA Service KZ» Макишев М.М., Касмуханов М.М.

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

Наименование в соответствии с фактическим использованием:

детсада Венера Ф1.1
указать наименование зданий, сооружений, территорий Класс функциональной пожарной опасности:

Адрес: РК, ЗКО город Уральск улица Жунисова 11

Вид права: собственность, аренда, оперативное управление: Собственность

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта:

• Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;

• Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405;

• Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276;

• ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

• СТ РК 3020-2017 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Метод определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности»;

• СТ РК 2881-1-2016 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 1. Общие положения»;

• СТ РК 2881-2-2016 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 2. Выбор сценария пожара».

СТ РК 2881-3-2016 (ISO 13571:2012) «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 3.

Опасные факторы пожара»

указывается перечень

7. Общетеchnическая характеристика объекта.

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности: Детское дошкольное образование

Здания, помещения предназначены для: Детского ясли- сада

Здания, помещения представляют собой: _____

Этажность: 2

Фундамент здания: Бетон

Стены наружные (материал): Газоблок

Внутренние стены и перегородки (материал) Газоблок

Кровля (тип, материал): Деревянный, профнастил

Лестницы (материал): Металлические

Высота здания: 5 метров

Площадь здания, помещений 221,2 кв.м

Объем здания: 880 кв.м

Освещение: имеется

Вентиляция: имеется

Отопление: газовое

Объект охраняется: ПЧ СП и АСР ДЧС по ЗКО

8. Документарная проверка

№ п/п	Наименование документации	имеется	отсутствует	примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	x		
2	Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума	x		
3	Приказы об установлении противопожарного режима	x		
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	x		
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей	x		
6	Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при наличии)	x		

4	План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей	x		
8	Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения			Не требуется, наружное противопожарное водоснабжение от ближайшего гидранта
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли	x		
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	x		
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки	x		
12	Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети	x		
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	x		

Информация о дополнительно подверженной анализу документации, характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала: Все документы проверены, уровень подготовки соответствует занимаемой должности.

9. Результаты обследования объекта. Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений:

Нарушение правил пожарной безопасности не выявлено.

Примечание: В случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан производится соответствующая запись об отсутствии нарушений.

10. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

Пожарной безопасности объекта обеспечена.

11. Дополнительные условия настоящего заключения.

Заключение теряет силу в случаях:

ликвидации или смены заказчика (юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);

не указанных в настоящем заключении (то есть вновь допущенных) нарушений требований пожарной безопасности:

архитектурно-строительных, объемно-планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов, территорий.

А также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта или его частей, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

12. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации:

- Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405;

• Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276;

• ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

• СТ РК 3020-2017 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Метод определения расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности»;

• СТ РК 2881-1-2016 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 1. Общие положения»;

• СТ РК 2881-2-2016 «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 2. Выбор сценария пожара».

СТ РК 2881-3-2016 (ISO 13571:2012) «Безопасность пожарная. Оценка пожарного риска. Часть 3. Опасные факторы пожара»

14. Приложения: документы по аккредитации; копии документов об образовании лиц, участвующих в проведении аудита; договор на проведение аудита в области пожарной безопасности; копии подтверждающих документов по пункту 3 заключения.

Представители объекта аудита (заказчика):

Директор

должность

[подпись]

подпись

Джумаганова В.Б.

фамилия, имя, отчество



Представители экспертной организации, проводившей аудит:

Эксперт

должность

[подпись]

подпись

Макишев М.М.

фамилия, имя, отчество

Эксперт

должность

[подпись]

подпись

Касмуханов М.М.

фамилия, имя, отчество

